

**Protokół Nr 19/12**  
**z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 10 września 2012r.**

W posiedzeniu uczestniczyli radni - zgodnie z listą obecności.

Porządek spotkania:

1. Kontrola dokumentacji z wykonania inwestycji remontowej świetlic wiejskich (Kryształowice, Olbrachtowice, Świątniki).

Komisja dokonała wizji lokalnej świetlic w Kryształowicach i Olbrachtowicach w obecności sołtysów tych miejscowości, a następnie zapoznała się z dokumentacją Urzędu Miasta i Gminy z remontu tych świetlic.

**Radny Mirosław Rybka Przewodniczący Komisji** powiedział, że sołtysi tych dwóch miejscowości nie podpisali protokołu odbioru i po dokonanej wizji wygląda na to, że mieli rację. W toku kontroli stwierdzono następujące niedociągnięcia:

Olbrachtowice

- Nie wykonano balkonu,
- farba i tynki sypią się ze ścian,
- pozdzierane parapety,
- nie pomalowano ściany przy drzwiach wejściowych,
- pleśń na sufitach,
- kratka ściekowa przed schodami wykonana odwrotnie (brak spływu),
- wilgoć na suficie w WC,
- niepomalowane parapety zewnętrzne,
- poręcze przy schodach (w kierunku WC) ruszają się,
- ścianka przy wejściu może w każdej chwili runąć,
- elektryka (ruszające się gniazdko).

Kryształowice

- Niepomalowane schody,
- stare gniazdko, wystająca listwa na podłodze,
- brak odpływu z rynny (woda stoi pod ścianą),
- brak klosza na żarówkę przy wejściu,
- odpadający ze ścian tynk i farba.

**Radny Jacek Ostrowski** powiedział, że komisja prosiła sołtysów o przygotowanie listy usterek. Dodał, że listy te sołtysi mają złożyć w Biurze Rady Miejskiej i zostaną one dołączone do protokołu. Powiedział, że jego zdaniem komisja rewizyjna powinna złożyć wniosek, aby w ramach rękojmi wszystkie te usterki naprawić na koszt wykonawcy.

Radni w głosowaniu jednomyślnym ( 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowali złożony wniosek.

Do protokołu dołączono zdjęcia z dokonanej wizji.

Protokołowała:  
Agata Rekść

Przewodniczący Komisji  
Mirosław Rybka