



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl

RiIGK.271.3.6.2.2020.WG

Sobótka, dnia 17.07.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
POSTĘPOWANIEM**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka przedstawia treść pytania do istotnych warunków zamówienia (zwanej SIWZ) jakie wpłynęło w dniu 17.07.2020 r. oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje do budowy kanalizacji deszczowej rury z PP polipropylenu, lite o sztywności obwodowej $SN=10kN/m^2$.

Odpowiedź: Minimalne wymagania jak musi spełniać produkt opisane są w projekcie budowlanym na str. 10. Rury zaproponowane przez Oferenta spełniają kryteria i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

z up. BURMISTRZA


Ewa Fiedler-Łeńska
Zastępca Burmistrza

