



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel.(071) 31 62 043 do 045, fax.(071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

ZP.271.16.2019

Sobótka, dnia 02.01.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka przedstawia treść uwag do istotnych warunków zamówienia (zwanej SIWZ) jakie wpłynęły pocztą elektroniczną w dniu 02.01.2020 r. oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

„Zestaw zabawowy ujęty w projekcie jest zestawem firmy CROQUET. Słupy nośne w tym zestawie mają średnicę 60 mm, firma ta nie produkuje zestawów na słupach nośnych średnicy 114,3 mm.

W projekcie architektoniczno-budowlanym w punkcie 4.3 Plac zabaw opisano, iż słupy nośne mają mieć średnicę 114,3 mm.

Czy dopuszczają państwo zastosowanie słupa nośnego w zestawie zabawowym o średnicy 60 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa nośnego w zestawie zabawowym o średnicy 60 mm, pod warunkiem spełnienia analogicznych norm trwałości oraz bezpieczeństwa.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz