



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel.(071) 31 62 043 do 045, fax.(071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl

GNIZP.271.8.1.2017

Sobótka, dnia 06.09.2017 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka- II postępowanie”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.09.2017 r. o Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 od Wykonawcy:

Czy istnieje możliwość zmiany grodzic GU6N na grodzice o takich samych parametrach, ale o innej nazwie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych grodzic pod warunkiem, że ich parametry wytrzymałościowe będą nie gorsze lub lepsze niż grodzic wskazanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2 od Wykonawcy:

Po czyjej stronie będzie leżało usunięcie drzewostanu znajdującego się na trasie wykonania zabezpieczenia skarpy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Fizyczne usunięcie drzewostanu będzie obowiązkiem Wykonawcy. Za sprawy formalne związane z pozwoleniem na usunięcie drzewostanu odpowiedzialny będzie Zamawiający. Koszt usunięcia należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 3 od Wykonawcy:

Po czyjej stronie będzie leżało poszerzenie drogi na czas robót do szerokości 4 m (działka 449/2 – wymóg technologiczny)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poszerzenie drogi ze względów technologicznych w celu wykonania zabezpieczenia skarpy będzie obowiązkiem Wykonawcy. Koszt poszerzenia należy ująć w ofercie.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szczechonik
Z-08 Burmistrza