



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl

GNiZP.271.1-3.2017

Sobótka, dnia 31.05.2017 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
POSTĘPOWANIEM**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: **Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązkiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego dużej ilości pytań Wykonawców dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślązkiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji." Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 9 czerwca 2017 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 26.05.2017 r. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 od Wykonawcy:

Czy do montażu sufitów akustycznych w sali należy przewidzieć odrębną podkonstrukcję czy jest ona ujęta w projekcie konstrukcyjnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wykonania sufitu podwieszanego należy przewidzieć lekką podkonstrukcję stalową umożliwiającą montaż sufitu podwieszanego. Podkonstrukcję należy zamontować do





Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

konstrukcji dachu (stalowych blachownic). Projekt konstrukcyjny nie opisuje sposobu wykonania podkonstrukcji.

Pytanie nr 2 od Wykonawcy:

Zgodnie z opisem do części sanitarnej powinny się w nim znaleźć załączniki w postaci kart doborowych central wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie ww. kart.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry techniczne central wentylacyjnych należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym i rysunkami projektu „Część Sanitarna – Aktualizacja i Modyfikacja Dokumentacji Projektu Na Kontynuację Budowy Sali Widowiskowej Przy Ślązańskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. Chopina 25 z 2016 r. (Projekt nr 3). Centrale wentylacyjne z nagrzewnicą i odzyskiem ciepła, automatyką oraz wymaganą projektowo ilością natężenia nawiewanego oraz wywiewanego powietrza zgodnie z powyższą dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3 od Wykonawcy:

Prosimy o informację czy kurtyny p.poż mają być montowane po zewnętrznej czy wewnętrznej stronie.

Odpowiedź Zamawiającego

Od strony zewnętrznej.

Pytanie nr 4 od Wykonawcy

Prosimy o podanie w jakich godzinach będzie dozwolona praca na obiekcie (dotyczy montażu kurtyn p.poż.)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada określonych wymagań odnośnie godzin prowadzenia robót budowlanych i nie wymaga aby prace budowlane były prowadzone w określonych przez niego godzinach.

Pytanie nr 5 od Wykonawcy

W opisie projektu wymieniony został producent schodów krętych Weland Polska Sp. z o.o., firma ta nie istnieje. Prosimy o podanie innego przykładowego producenta schodów, specyfikacji, wymiarów itp.





Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 7 ppkt. 4 SIWZ Wykonawca może zastosować inne materiały równoważne o parametrach odpowiadających co najmniej parametrom technicznym i jakościowym zaproponowanych w projektach. Zgodnie z Wytocznymi Wykonania i Wykończenia Wnętrz w Budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce stanowiącym część dokumentacji projektowej (zał. nr 2 do SIWZ) schody należy wykonać w konstrukcji stalowej, wykończone drewnem. Konstrukcja w kolorze czarnym.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Gzeczoniak
Z-ca Burmistrza



