



Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 043 do 045, fax. 71 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl
NIP: 896-13-02-031, REGON: 000529953

GNiZP.271.5-1.2015

Sobótka, dnia 22.10.2015 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dot. „Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 r. – etap II”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29* stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka przedstawia treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej SIWZ) jakie wpłynęło w dniu 21.10.2015 r. oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W kosztorysach ofertowych i przedmiarach występują różnice w zapisach j.n.:

Remont nawierzchni drogi gminnej w Rogowie Sobóckim - ul. Boczna

- poz. 5, opis robót: kosztorys - *Długość krawężników $L=205$ m. Powierzchnia korytowania wynosi: $P=205 \times 0,4 = 82,00$ m²*; przedmiar - *Długość krawężników $L=245$ m. Powierzchnia korytowania wynosi: $P=245 \times 0,4 = 98,00$ m²*; w kol. Ilość robót w obu dokumentach zapisano 98 m²;
- opis rozdz. 06 [Urządzenia bezpieczeństwa ruchu]: kosztorys - CPV 45100000-8; przedmiar - CPV 45233100-0;
- poz. 22, jedn. miary: kosztorys – m; przedmiar – szt.

Remont nawierzchni drogi gminnej w Garncarsku - ul. Dębowa

- poz. 29, opis robót: kosztorys - *$L1=8$ m, $L1=4$ m; przedmiar - $L1=7,5$ m, $L1=4,5$ m;*
- opis rozdz. 06 [Urządzenia bezpieczeństwa ruchu]: kosztorys - CPV 45100000-8; przedmiar - CPV 45233100-0;
- poz. 32, jedn. miary: kosztorys – m; przedmiar – szt.;
- poz. 33, opis robót: kosztorys – $L=245$ m; przedmiar – $L=25$ m.

Prosimy o ujednoczenie powyższych danych.

Odpowiedź:

W kosztorysach ofertowych dla obu zadań należy przyjąć ilości, jednostki miary i kody CPV z przedmiarów robót. Zamawiający umieścić na stronie <http://www.bip.sobotka.pl/> zmodyfikowane kosztorysy ofertowe uwzględniające wszystkie przedmiotowe zmiany.

Pytanie 2:

W kosztorysach ofertowych i przedmiarach dla obu zadań (Rogów Sobócki i Garncarsko) występuje w opisie robót poz. 2 identyczny zapis, dot. ich lokalizacji: *Powierzchnia rozebrania w rejonie włączenia do ul. Hałubowiczów (...)*. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W przedmiarach i kosztorysach ofertowych Zadanie nr 2. „*Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim (0,000 – 0,190 km)*” w opisie robót poz. 2 powinno być: *Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km. Powierzchnia rozebrania w rejonie włączenia do ul. Wrocławskiej o nawierzchni asfaltowej w km 0+000. Powierzchnia rozebrania wynosi: $P = 6,00 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} = 1,20 \text{ m}^2$ ”.*

W przedmiarach i kosztorysach ofertowych Zadanie nr 3. „*Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dębowej w Garncarsku (0,000 – 0,122 km)*” w opisie robót poz. 2 powinno być: *Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km. Powierzchnia rozebrania w rejonie włączenia do ul. Nowowiejskiej o nawierzchni asfaltowej w km 0+000. Powierzchnia rozebrania wynosi: $P = 13,50 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} = 2,70 \text{ m}^2$ ”.*

Zamawiający umieścił na stronie <http://www.bip.sobotka.pl/> zmodyfikowane przedmiary i kosztorysy ofertowe uwzględniające wszystkie przedmiotowe zmiany.

Pytanie 3:

Dot. SIWZ, pkt. 5.1.3.a): Zamawiający w odniesieniu do kierownika budowy wymaga wykazania się posiadaniem uprawnień do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zdaniem Wykonawcy, w świetle zakresu robót opisanego w materiałach przetargowych, wystarczające kompetencje do pełnienia funkcji kierownika budowy w ramach niniejszego zadania ma osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Prosimy o stosowną zmianę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, która umożliwi Wykonawcom elastyczniejszy dobór kadr przez powiększenie z zasady liczebności grupy osób, mogących w nim uczestniczyć.

Odpowiedź:

W pkt. 5.1.3.a) SIWZ powinno być:

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym:

- a) kierownik budowy: branża drogowa - jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Doświadczenie - minimum 5 lat w pełnieniu roli kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającego aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający umieścił na stronie <http://www.bip.sobotka.pl/> zmodyfikowany SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert.

– **Up. BURMISTRZA**

Gawron
Magdalena Gawronczyk
Sekretarz Miasta i Gminy