


Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 043 do 045, fax. 71 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl
NIP: 896-13-02-031, REGON: 000529953

ZP.271.10-2.2013

Sobótka, dnia 10 października 2013 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Remont kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 500 o długości 800 m w miejscowości Sobótka
od ul. Malinowej do ul. Czystej”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm. zwanej dalej Ustawą), Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka przedstawia treść pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w dalszej części zwanej SIWZ) jakie wpłynęło w dniu 10.10.2013 r. oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

„Czy przez zapis, że rurociąg jest o średnicy PVC 500 i 600 należy rozumieć, że ma być on wykonany z rur PVC litych SN8 Dn500 i DN630?”

Odpowiedź:

Tak.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski