

TN-C

Oznaczenia:

- Słup oświetleniowy US.9.F.OC (h=9m)
  zwysięgnikiem W11.10.15 (wysięg 1m, kąt odchylenia 15°),
  tabliczka LXTW1-I_b=6A, fundament LXF1230,
  oprawa Jet 70W.

———— - kabel energetyczny YAKY 4x25

– – – – – - bednarka ocynkowana 25x4

UWAGI:

1. Kable układać zgodnie z normą PN-76/E-05125 na głębokości 70cm
2. Pod drogami kabel układać w rurze osłonowej SRS110 na głębokości 1m
3. Na całej trasie kabel układać w odległości 0,5m od asfaltu
4. Na słupie nr 46 kabel osłaniać rurą stalową ocynkowaną Ø50, L=3m
5. Do opraw w słupach stosować przewód 3xDY4
6. Na całej długości trasy, na dnie wykopu ułożyć bednarkę ocynkowaną 25x4, którą wprowadzać na zaciski PEN w słupach

PB	Data:	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	PHU RODOS mgr inż. Anna Adamidu ul Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCŁAW Tel / fax: (071)347-65-68	
PROJEKTOWAŁ:	01.2009	Bogusław Samoraj	116/73/Wm		**Inwestor - Gmina Sobótka** Rynek 1, 50-050 Sobótka	
SPRAWDZIŁ:		Anna ADAMIDU	385/82/WBP			
TEMAT:	**Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice, ul. Południowa**					
OBIEKT:	**Ul. Południowa, Mirosławice, gmina Sobótka**					
RYSUNEK:	**Schemat oświetlenia**				Rys. 2	-