


Zakończenie jezdni zjazdu krawężnikiem

Istniejący teren - zagospodarowanie
poszczególnych nieruchomości budowlanych



Krawężnik betonowy 15x30 cm ułożony pionowo - wtopiony
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
Aaawa z chudego betonu grubości 15 cm

Jezdnia z betonu asfaltowego grubości 5 cm
Skropienie asfalterem drogowym w ilości 1 kg/m²
Warstwa górna grubości 10 cm - tBuczeniowa kamienny 0/31,5 mm
Podbudowa tBuczniowa grubości 15 cm - tBuczeD kamienny 31,5/63,0 mm
Warstwa odsączająca grubości 15 cm - pospółka, piasek [rednioziarnisty]