



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzadz@sobotka.pl

GNiZP.271.3-5.2012

Sobótka, dnia 07.03.2012 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
**„Przedszkole w Sobótce przy ul. Słonecznej i Świdnickiej – wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej”**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386 zwanej dalej Ustawą), Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka przedstawia treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w dalszej części zwanej SIWZ) jakie wpłynęły w dniu 06.03.2012 r. oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

„Po dokonaniu wizji lokalnej na terenie {Przedszkola przy ul. Słonecznej 34, proszę o przedstawienie opinii Zamawiającego na temat postępowania z witrażem przy oknie 08. Czy witraż jest przewidziany do demontażu oraz w jaki sposób montować nową stolarkę z PCV.”

Odpowiedź:

Skrzydła okienne z witrażami należy zdjąć i zabezpieczyć u właściciela obiektu.

Pozostałe części okna (całe futryny) zdemontować. Nowe okno montować w świetle muru na takiej głębokości aby można było zamontować parapet i podokiennik.

Pytanie:

„Ponadto w związku z zapisem dotyczącym drzwi D1, które mają odpowiadać swoim wyglądem drzwiom już wymienionym w podziemiu, proszę o wyjaśnienie, czy nowe drzwi mają być jednoskrzydłowe, czy trzyskrzydłowe w formie „harmonijkowym” jak w drzwiach istniejących.”

Odpowiedź:

Drzwi D1 mają być wykonane dokładnie na wzór istniejących, tj. jako trzyskrzydłowe. Zapis w „opisie przedmiotu zamówienia” dotyczy koloru drzwi.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak
Zastępca Burmistrza