

Generalny wykonawca:

EUROWATER Sp. z o.o.
Lipków, ul. Izabelińska 113
05-080 Izabelin

EUROWATER

tel (022) 722 80 25
fax (022) 722 80 26

NIP 522-00-14-395
Regon 010402512

Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podwaite 2B, 50-640 Wrocław
tel. 071/72-21-722, 071/72-71-732
(2)



Biuro projektowe:

Systemy Inżynierskie "PROJEKTANT"

46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325

STRONA TYTUŁOWA

EGZ. NR.

2

TOM I	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTYCJA:	WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KSIĘGINICACH MAŁYCH
ADRES:	Księginice Małe, gm. Sobótka
DZIAŁKI NR:	238/5 obręb Księginice Małe
INWESTOR:	Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka

LISTA UPRAWNIONYCH PROJEKTANTÓW

	GŁÓWNY PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
INSTALACJE I SIECI SANITARNE	mgi inż. Marek Chodźan Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w dziedzinie instalacji, tj. w zakresie instalacji sanitarnych i urządzeń wodociągowych, ciepłowniczych, ciepłych wód geotermalnych	

Namysłów styczeń 2009

Zawartość opracowania.

Starostwo Powiatowe
wrocław
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław
tel. 071/72-21-722; 071/72-21-732
(2)

Strona tytułowa - str.1

Spis treści - str.2

I. Załączniki formalno-prawne

- Oświadczenie projektanta - str.3
- Oświadczenie sprawdzającego - str.4
- Uprawnienia projektanta i sprawdzającego - str.5-6
- Zaświadczenia o przynależności do Izby - str.7-8

II. Projekt instalacji sanitarnych

- Opis techniczny - str.9-10
- Informacja bioz - str.11-12
- Plan sytuacyjny - str.13
- Rysunki - str.14

Zatwierdził

15-16

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego

Ja niżej podpisany:

Jacek Ochędzan

Zamieszkały:

Plac Wolności 6c/3, 46-100 Namysłów

Starostwo Powiatowe
w Namysławie
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podwale 22, 50-052 Wrocław
tel. 071 72-21-722, 071 72-21-732
(2)

oświadczam, na podstawie art. 20 . ust. 4 ustawy z dnia .7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U z 2000 r. nr 106 poz. 1126, z późniejszymi zmianami),
że niniejszy projekt budowlany jest sporządzony, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego:

INWESTYCJA:	WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KSIEGINICACH MAŁYCH
ADRES:	Księginice Małe, gm. Sobótka
DZIAŁKI NR:	238/5 obręb Księginice Małe

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka.



Oświadczenie o sprawdzeniu projektu budowlanego

Ja niżej podpisany:

Piotr Pasik

Zamieszkały:

ul. Taczanowskiego 14. 62-800 Kalisz

Starostwo Powiatowe
62-800 Wągrowiec
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podgórna 28. 62-800 Wągrowiec
tel. 071 722-21 722, 071 722-21 732

oświadczam, na podstawie art. 20 . ust. 4 ustawy z dnia .7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U z 2000 r. nr 106 poz. 1126. z późniejszymi zmianami).

że niniejszy projekt budowlany jest sporządzony, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego:


INWESTYCJA: **WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KSIĘGINICACH
MAŁYCH**

ADRES: Księginice Małe, gm. Sobótka

DZIAŁKI NR: 238/5 obręb Księginice Małe

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka.





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.I.U-1.7131.7132-1728/01

Starosta Powiatu Wrocław
Wrocław, dnia 28 grudnia 2001r.
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław
tel. (71) 717-21-722, 011-72-21-722
12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Panu Jackowi Ochędzanowi
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska
urodzonemu dnia 17 sierpnia 1972 we Wrocławiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny 487/01/DUW

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych**

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z późn. zm.) stwierdziła że, Pan Jacek Ochędzan posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Jacek Ochędzan
ul. Wiedeńska 10/4
51-200 Wrocław
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. Wojewody Dolnośląskiego

Danuta Krzywicka
p.o. Dyrektora Wydziału
Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ABGP.I.U-1.7131.7132-1729/01

Wrocław, dnia 28 grudnia 2001r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Panu Piotrowi Pasikowi
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska
urodzonemu dnia 14 kwietnia 1972 w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 488/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych


UZASADNIENIE


Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z późn. zm.) stwierdziła że, Pan Piotr Pasik posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Piotr Pasik
ul. Wietrzna 46/8
53-024 Wrocław
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a





OPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Opole 2008-11-27

Zaświadczenie

Pan/Pani **JACEK OCHĘDZAN**

Miejsce zamieszkania

ul. PLAC WOLNOŚCI nr 6C m. 3 46-100 NAMYSŁÓW

jest członkiem

Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **OPL/IS/1347/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia


2009-01-01 do dnia 2009-12-31



Przewodniczący Rady
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

dr inż. Adam Rak

45-061 Opole, ul. Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Poznań,2008-12-24

ZAŚWIADCZENIE

Pan/PaniPiotr Pasik.....

miejsce zamieszkaniaul. Taczanowskiego 14.....
.....62-800 Kalisz.....

Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnymWKP/IS/6474/02.....

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia2009-01-01.....

do dnia2009-12-31.....

PRZEWODNICZĄCY
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jacek Stronicki

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/6, 61-712 Poznań, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl

1. OPIS TECHNICZNY

Starostwo Powiatowe
w Mińsku
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podwale 26, 50-040, Wrocław
tel. 071/772-21-722, 071/772-21-732
(2)

1.1. Podstawa opracowania .

- Zlecenie Inwestora wykonania projektu technicznego instalacji sanitarnych.
- Wizja lokalna wykonana we własnym zakresie przez jednostkę projektową.
- Należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli terenu na wykonanie powyższej inwestycji.

1.2. Zakres opracowania .

1. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z rozplanowaniem ułożenia i sposobu montażu.

1.3. Założenia podstawowe .

Po pracach należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię drogi .

Wymieniony rurociąg należy łączyć przy istniejącym i jedynie na czas przełączenia na nowy odcinek i demontaż starego należy wyłączyć zasilanie.

1.4. Sieć wodociągowa .

Projektuje się wykonanie podłączenia do istniejącej sieci zgodnie z projektem i wykonanie wymiany sieci dn 400 z rur firmy Wavin w drodze .

Połączenie zaplanowano wykonać bezciśnieniowo za pomocą złączek..

W miejscu istniejącego odgałęzienia należy zamontować zasuwę Dn 400

Przewody należy montować na głębokości 1,4 m.

Przewody : PE dn 400 PN16 firmy Wavin .

Armatura odcinająca : zasuwy kołnierzowe DN 400 .

1.5. Uwagi montażowe .

Wykop powinien być o szerokości zależnej od warunków gruntowych oraz możliwości zagęszczenia wypełnienia min 0,9m. Wykop należy wykonać w sposób bezpieczny . Ze względu na zagłębienie przewodów wykop należy wykonać z pełnym szalunkiem lub jako szerokoprzestrzenny. W zależności od warunków gruntowych może zaistnieć konieczność odwadniania wykopu . Rury należy układać na podsypce z piasku o wysokości 0,10 m. , jeżeli na dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. .

W odległości 30-40 cm nad przyłączem wodnym należy ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą z metalizowaną wstęgą. Montaż w temperaturach poniżej 0°C dla rur PE i PCV jest możliwy jednak nie zalecany .

Łączenie przewodów wykonywać na zewnątrz wykopów .

Należy zachować bezpieczną odległość od istniejących słupów wynoszącą 1,5m. Przy przeszkodzie wykop wykonać ręcznie i szalować.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II : Instalacje sanitarne i przemysłowe .

Opracował :

mgr inż. Jacek Ochędzan



INFORMACJA DOTYCZĄCA **BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

INWESTYCJA:	WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KSIĘGINICACH MAŁYCH
ADRES:	Księginice Małe, gm. Sobótka
DZIAŁKI NR:	238/5 obręb Księginice Małe
INWESTOR:	Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka

BRANŻA : Sanitarna .

PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Jacek Ochędzan
Plac Wolności 6c/3
46-100 Namysłów



Namysłów styczeń 2009r.

1) Przewidywany zakres robót budowlanych polega na wymianie sieci wodociągowej w Księginicach Małych.

2) Na działkach zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna.

3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują.

4) W świetle rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. Art.6 oraz ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Art. 21a, ust. 1a, pkt. 1 i 2 nie wystąpią przy planowanej modernizacji instalacji sanitarnych roboty wyszczególnione w Art.6 rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bioz.

5) Przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych należy zapewnić kierownictwo osoby z właściwymi uprawnieniami oraz wszystkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Dodatkowo należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu następujących prac:

1. Przed przystąpieniem do prac na instalacjach sanitarnych należy sprawdzić, czy nie są one pod ciśnieniem i czy mają właściwą temp. (ochrona przed poparzeniem).
2. Podczas prac na instalacjach sanitarnych i prób ciśnieniowych upewnić się, że przewody pod napięciem nie zagrażają pracownikom w przypadku rozlania wody.
3. Podczas prac w pobliżu istniejących przewodów energetycznych należy zachować szczególną ostrożność.


Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II : Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeszkolić pracowników z zakresu BHP przy wykonywaniu robót montażowych na instalacjach sanitarnych.

6) Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy bezzwłocznie udzielić pierwszej pomocy oraz zawiadomić odpowiednie służby zgodnie z wykazem na tablicy informacyjnej budowy.

Opracował :

mgr inż. Jacek Ochędzan



24
Ps

22
R

69
R

70
LS

71
S-Ps

72
S

73
S


74
S

SOBOTKA
KOSCIUSZKI
POŁAK SŁABOWICKI




2008-01-21
2008-01-21

2008-01-21

109



UWAGI:
1. PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE RÓŻNICE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "PROJEKTANT", BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

EUROWATER A GROUP OF CO-OPERATING EUROPEAN WATER TREATMENT SPECIALISTS Lipków, ul. Izabelńska 113, 05-080 Izabelin tel: (022) 722 80 25, fax (022) 722 80 26	
BIURO PROJEKTOWE:  Systemy Inżynierskie "PROJEKTANT" mgr inż. Jacek Ochędzan Plac Wolności 60/3, 40-100 Namysłów 77/ 4039326, 0-608 381896	INWESTOR: Gmina Sobótka Rynek 1, 55-050 Sobótka
OBIEKT: WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Księginice Małe, gm. Sobótka działka nr 238/5 obręb Księginice Małe	
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: SANITARNIA
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: mgr inż. Jacek Ochędzan uprawnienia nr 487/01/DUW	PODPIS: 
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI SANITARNYCH: mgr inż. Piotr Pasik uprawnienia nr 488/01/DUW	PODPIS: 
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
DATA: 1.03.2009R.	SKALA: 1:500
NR RYSUNKU / NR STRONY: 51/14	

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2009r.

SP.DT.5549/131/003/09/6086/2009

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podwale 1, 51-500 Wrocław
tel. 071 772-21 122, 071 772-21 132
(2)

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 06/2007 z dnia 27 lutego 2007r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Romera, przedstawiciela firmy:

EUROWATER Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław

z dnia 20 marca 2009r., który zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 20 marca 2009r. poz. 6086/09 w sprawie uzgodnienia: wymiany sieci wodociągowej w Księgnicach Małych, działka nr 238/5, obręb Księgnice Małe w gm. Sobótka..

wyrażam zgodę

na wymianę sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1985D, dz. nr 238/5dr., obręb Księgnice Małe - na następujących warunkach:

1. Wymianę sieci wodociągowej, w gminie Sobótka należy wykonać zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi.
2. Wymienianą sieć należy układać na głębokości minimum 1,2m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury.
3. Należy odbudować pobocze stosując do odtworzenia warstwy ścieralnej gr. 10cm tłuczeń o frakcji 0-31,5mm i stopniu zagęszczenia $I_s=1,0$.
4. Konstrukcję jezdni po wymianie sieci należy odbudować zgodnie z następującymi warunkami: wykop po wykonaniu robót związanych z wymianą sieci należy zasypać gruntem kategorii G1 o normowym wskaźniku zagęszczenia, a odtwarzanie konstrukcji jezdni wykonać według następujących zasad: mieszanka kamienna o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 13cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm.
5. Po zakończeniu robót budowlanych w miejscach wykopów w obrębie pasa drogowego grunt należy zagęścić mechanicznie warstwami co 20cm, zwracając szczególną uwagę na stopień zagęszczenia gruntu.
6. Należy przedłożyć do uzgodnienia projekt odbudowy nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem sieci.
7. **Na całej szerokości jezdni należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości min. 4 cm z utrzymaniem dotychczasowej niwelety drogi +/- 2 cm.**
8. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
9. Roboty ziemne nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Prace należy wykonać według normy PN – S – 02205:1998 *Drogi samochodowe. Roboty ziemne.*
10. Roboty będą wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
11. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić utrzymanie czystości na terenie pasa drogowego.
12. Termin, czas trwania i szczegóły realizacji robót należy ustalić przed wydaniem zezwolenia, z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Mirosławicach, tel. służb. 071 3162245.
13. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.

14. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. O wydanie decyzji – zezwolenia należy wystąpić do Zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Wrocławskiego załączając dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z późn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robót - na jeden miesiąc przed ich rozpoczęciem.
15. Za zajęcie pasa drogowego zostanie pobrana opłata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.
16. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.
17. Wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót powstałe w ciągu dwóch lat od zakończenia prac będą usuwane na koszt wykonawcy robót.
18. Decyzja obowiązuje na okres dwóch lat i traci swoją ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
19. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
20. Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. decyzja niniejsza jako zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie stanowi wyjątek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. *Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia ma charakter wyjątkowy.*

Zobowiązuje się stronę wnioskującą do zachowania warunków wynikających z niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:


1. Paweł Romer, EUROWATER Sp. z o.o., ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław

Do wiadomości:

1. Obwód Drogowy w Mirosławicach.
2. SP/DT.

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Zdankiewicz, pok. 214
tel. 071-72-21-739.



Z up. ZARZĄDU
Beata Kaczka-Polator
Dyrektor
Wydziału Dróg i Transportu

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie Decyzji na podstawie art.7, pkt.3) Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).