

NUMER OBWODU		F01	PWP	FP1	H1–H3	
moc [kW]				–	–	
PRZEZNACZENIE OBWODU	Zabezpieczenie przedlicznikowe Licznik energii Pomiar rozliczeniowy	Przycisk wyzwalający przy wejściu do budynku	Wyłącznik pożarowy	Ochrona przeciwporażeniowa 1 i 2 stopień	Kontrola obecności napięcia	

UWAGA :

1. Projekt niniejszy obejmuje tylko instalacje elektryczne kuchni wraz zapleczem. Pozostała część instalacji budynku pozostaje bez zmian (oprzewodowanie, ochrona od porażeń)
2. Układ sieci: TN-C-S
3. Ochrona od porażeń :
   – dla rozdzielnicy : urządzenie w II klasie ochronności
   – dla instalacji : samoczynne wyłączenie zasilania (w układzie sieciowym TN-C i TN-S)
4. Stopień ochrony rozdzielnicy : IP 41
5. Rozdzielnicę montować we wnęce ściennej w miejscu dotychczasowej tablicy rozdzielczej (hall wejściowy)
6. Rozdzielnicę należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-IEC 439-1 + AC 1994 i PN-IEC 439-3 + A1:1997
7. W części obwodów projektowanych przewidzieć rezerwę miejsca 30 %

FP1–FP4	H1–H3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17
–	–																	
Ochrona przeciwporażeniowa 1 i 2 stopień	Kontrola obecności napięcia	Oświetlenie p. 0.03 – 0.15	Oświetlenie p. 0.01, 0.02, 0.16 – 0.24	Rezerwa	Zmywarka p. 0.16 4,5 kW/400 V	Taboret elektryczny 6,7 kW/400 V, p. 0.17	Młynek koloidalny p. 0.16	Gn. wtyczkowe p. 0.13, 0.14, 0.16	Gn. wtyczkowe p. 0.17	Gn. wtyczkowe p. 0.17	Gn. wtyczkowe p. 0.18	Gn. wtyczkowe p. 0.07, 0.09, 0.10, 0.15, 0.24	Gn. wtyczkowe p. 0.21	Wentylator dachowy 0,12kW/400V	Wentylator dachowy 0,12kW/400V	Wentylator dachowy 0,12kW/400V	Centrala wentylacyjna N-0,25kW/400V, W-0,25kW/400V	Pompa cyrkulacyjna kotłowania

UWAGA:
WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM

33_03

jednostka projektowa:
grupa 33_03. Anita Luniak_Teresa Mromlińska
ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław
tel. (71) 3392300 w.127; +48 502 022 630; +48 505 100 608

temat
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 1 SOBÓTKA ,

data: **I 2007**

inwestor: PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA 34, 50-050 SOBÓTKA

Vol.: **I** stadium: **PB**

adres inwestycji: UL. SŁONECZNA 34, 50-050 SOBÓTKA

nr dz. 9, AM 28, SOBÓTKA MIASTO

projektanci			branża
1.	mgr inż. arch. Anita Luniak	upr. 861/01/DUW	Architektura
2.	mgr inż.arch. Teresa Mromlińska		Architektura
3.	mgr inż.arch. Bartłomiej Makowski		Architektura
4.	dr inż. Maciej Yan Minch	upr. 2421/83/WBPP	Konstrukcja
5.	inż. Janusz Bryś	upr. 379/82/WBPP	Inst. sanitarne
6.	mgr inż. Zygmunt Stroński	upr. 233/88/UW	Inst. elektryczne
7.	mgr inż. Maurycy Nowosielski		Technologia

sprawdzający			branża
1.	mgr inż. arch. Bartłomiej Luniak	upr. OKK/UpB/01/06	Architektura
2.	dr inż. Aleksander Trochanowski	upr. 165/92/UW	Konstrukcja
3.	inż. Andrzej Dercz	upr. 60/84/WBPP	Inst. sanitarne
4.	mgr inż. Stanisław Zając	upr. 361/76/Wwm	Inst. elektryczne

skala

rysunek: **SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ**

Index

nr rysunku: **IE_02**

PRZEDSZKOLE_NR_1_SOBÓTKA_TABLICA ELEKTRYCZ.